

LIST ČÍS.	NÁZOV	ZMENA				
		A	B	C	D	E
1	NAPAŤOVÁ SÚSTAVA					
2	OVLÁDACIA SKRINKA ČERPADIEL					

ROZVODNNÁ SIET'

3/N/PE - 50Hz 230V/400V, TN-C
1/N/PE - 50Hz 230V, TN-C

OCHRANNÉ OPATERNIA

- A) požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

POZNÁMKA

RMO 2.1 - Skrinka na ovládanie motorov sa prerobí aby bolo možné ovládať motor M1 diaľkovo pomocou regulátora prebytkov umiestneného v rozvádzači RMO 02.
Tak tiež je potrebné aby sa dal motor M1 ovládať aj miestne tak ,že sa prepne prepínač z polohy diaľkovo do polohy miestne a druhý prepínačom Štart/Stop sa bude ovládať zapínanie a vypínanie motora manuálne.
Pri realizácii pozrieť či je použitá motorová ochrana v rozvádzači RMO 2.1 a ak nie je tak ju doplniť.
Po dohode s investorom je možné prerobiť aj čerpadlo 2.

		VYPRACOVAL	MATEJ KRAMÁREK
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	MATEJ KRAMÁREK
		KONTRLOVAL	
Stupeň	RP	INVESTOR	Slovenský rybársky zväz, A.Kmeťa 20, 010 55 Žilina Stredisko Malé Zálužie
Dátum	05/2023	NÁZOV STAVBY: FTVE Malé Zálužie Malé Zálužie 140, 951 24 Malé Zálužie	
Formát	2xA4		
Profesia	ELEKTRO	OBSAH: OVLÁDACIA SKRINKA ČERPADIEL	
Mierka	---		
		Číslo zákazky: PR-2305-06	
		Číslo výkresu: E-05	