


# RE (Novovyhotovený elektromerový rozvádzač)



## TS

Odovzdávacie  
miesto  
**TS-0040-002**  
poistkový spodok č.1

DISTRIBUČNÉ  
ROZVODY

NOVÉ VEDENIE  
CYKY-J 3x70+50mm2  
Dĺžka: 12m  
-WL16

VÝVOD SMER: PRIS  
AYKY-J 3x95+70mm2  
Dĺžka: 170m  
-WL09

3/3  
⇒ PRIS

NÁZOV A MIESTO STAVBY FTVE Malé Zálužie  
Malé Zálužie 140, 951 24 Malé Zálužie

ČÍSLO ZÁKAZKY PR-2305-06

STUPEŇ PR



NÁZOV VÝKRESU

OBVODOVÁ SCHÉMA

ELEKTRICKÁ SIET' 3/N/PE 400/230 V AC, 50 Hz, TN-C

VYPRACOVAL Matej Kramárek

LIST ČÍSLO

2/6